CERGA - Monteur gaz

Electrotechnique - Chauffage

Continue

Durée

16h

Tranche d'âge

18 à 25 ans

25 ans et +

Finalité

Certificat

Pratique en entreprise / Alternance

Non

Métier en pénurie / Fonction critique

Non

Cette formation porte sur l'installation sûre et étanche d'appareils à gaz jusqu'à 70 kW et de tuyaux de gaz d'un diamètre nominal maximum de DN 50 et soumises à ur
pouvant aller jusqu'à 100 mbar.

Conditions d'accès

L'entreprise du candidat doit être agréée CERGA (compter, au moins, un responsable technique agréé CERGA).

Programme

Thématiques abordées dans le cadre de la formation :

- appliquer le gaz naturel
- matériaux et modes de connexion de tuyauterie de gaz
- placement de tuyauterie de gaz
- les appareils à gaz
- l'alimentation en air comburant pour les appareils à gaz de type A et B
- évacuation des fumées pour les appareils à gaz de type B et C
- évacuation de l'eau de condensation